令和５年度 年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分	上水道	採水地点名称	坂祝町役場（西車庫散水栓）
水道の名称	坂祝町上水道		
水源種別	受水		

	採水年月日			R5.4.12	R5.5.18	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.7	R5.10.4	R5.11.8	R5.12.14	R6.1.16	R6.2.8	R6.3.7	回数
	水温（℃）			17.0	19.0	21.0	25.0	28.5	28.0	26.0	19.5	13.0	9.5	9.5	10.5	12
	遊離残留塩素（mg/L）			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	12
	水質基準項目	単位	基準値	水質検査結果												-
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	―	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	0.0003 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	0.00005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	0.004 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	0.02 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	0.0002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.0005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	0.001 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.05 未満	-	-	0.05	-	-	0.07	-	-	0.05 未満	-	-	4
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	-	4
23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.005	-	-	0.008	-	-	0.016	-	-	0.004	-	-	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003 未満	-	-	0.003 未満	-	-	0.003	-	-	0.003 未満	-	-	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	4
26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.006	-	-	0.009	-	-	0.019	-	-	0.005	-	-	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	0.007	-	-	0.012	-	-	0.003 未満	-	-	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001	-	-	0.001	-	-	0.003	-	-	0.001	-	-	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	-	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	-	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	0.01 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02 未満	-	-	0.04	-	-	0.06	-	-	0.02 未満	-	-	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	0.03 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	0.01 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	0.005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.0	4.4	3.9	4.8	3.3	3.2	3.9	3.5	4.1	3.9	4.3	3.6	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	0.02 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	0.000001 未満	0.000002	0.000002	0.000002	-	-	-	-	-	-	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	-	-	-	-	-	-	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	0.002 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	0.0005 未満	-	-	-	-	-	-	-	-	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.3 未満	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3 未満	0.3	0.3 未満	12
47	pH値	―	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	12
48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	12
51	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	12
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	―