

令和6年度 年間水質検査結果一覧（浄水 水質基準項目）

水道の区分				上水道		採水地点名称		坂祝町役場（西車庫散水栓）								
水道の名称				坂祝町上水道												
水源種別				その他												
採水年月日				R6. 4. 16	R6. 5. 1	R6. 6. 4	R6. 7. 8	R6. 8. 6	R6. 9. 9	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 18	R7. 1. 15	R7. 2. 6	R7. 3. 4	回数
水温（℃）				16. 0	18. 0	20. 0	23. 5	27. 0	28. 0	26. 0	19. 5	12. 5	9. 5	9. 0	10. 0	12
遊離残留塩素（mg/L）				0. 3	0. 2	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	12
水質基準項目			単位	基準値	水質検査結果											－
1	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	－	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	－	－	－	0. 0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
4	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	－	－	－	0. 00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
5	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	－	－	－	0. 001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
6	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	－	－	－	0. 001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	－	－	－	0. 001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
8	六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	－	－	－	0. 001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	－	－	－	0. 004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 2	－	－	0. 2	－	－	0. 3	－	－	0. 2	－	－	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	－	－	－	0. 07	－	－	－	－	－	－	－	－	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	－	－	－	0. 02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
14	四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	－	－	－	0. 0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
15	1, 4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	－	－	－	0. 005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	－	－	－	0. 001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
17	ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	－	－	－	0. 001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	－	－	－	0. 0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
19	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	－	－	－	0. 001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
20	ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	－	－	－	0. 001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
21	塩素酸	mg/L	0. 6 以下	0. 05 未満	－	－	0. 07	－	－	0. 05	－	－	0. 05 未満	－	－	4
22	クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	0. 002 未満	－	－	0. 002 未満	－	－	0. 002 未満	－	－	0. 002 未満	－	－	4
23	クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	0. 004	－	－	0. 009	－	－	0. 016	－	－	0. 002	－	－	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003 未満	－	－	0. 003 未満	－	－	0. 003 未満	－	－	0. 003 未満	－	－	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	4
26	臭素酸	mg/L	0. 01 以下	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	0. 005	－	－	0. 011	－	－	0. 018	－	－	0. 003	－	－	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	0. 003	－	－	0. 006	－	－	0. 010	－	－	0. 003 未満	－	－	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	0. 001	－	－	0. 002	－	－	0. 002	－	－	0. 001	－	－	4
30	ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	0. 001 未満	－	－	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	0. 008 未満	－	－	0. 008 未満	－	－	0. 008 未満	－	－	0. 008 未満	－	－	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	－	－	－	0. 01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	0. 03	－	－	0. 05	－	－	0. 07	－	－	0. 02 未満	－	－	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	－	－	－	0. 03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
35	銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	－	－	－	0. 01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	－	－	4. 4	－	－	－	－	－	－	－	－	1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	－	－	－	0. 005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3. 5	3. 2	4. 3	4. 7	3. 2	3. 0	5. 0	3. 5	3. 5	5. 9	4. 4	3. 9	12
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	1
40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	－	－	－	0. 02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
42	ジェオスミン	mg/L	0. 00001 以下	－	－	0. 000002	0. 000001	0. 000002	0. 000003	－	－	－	－	－	－	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001 以下	－	－	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満	0. 000001 未満	－	－	－	－	－	－	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	－	－	－	0. 002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
45	フェノール類	mg/L	0. 005 以下	－	－	－	0. 0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0. 3 未満	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 3	0. 3 未満	0. 3	0. 3 未満	12
47	pH値	－	5. 8～8. 6	7. 2	7. 2	7. 3	7. 4	7. 3	7. 3	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 4	7. 2	12
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	5 以下	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	0. 5 未満	12
51	濁度	度	2 以下	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	0. 1 未満	12
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－